



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, Махачкала, ул. М.Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала,  
пр. Акушинского, 30 «д»

«30» марта 2017 г.

(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 100**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: РД, пгт. Шамхал, ул. Батырая 4, на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору М. Б. Магомедова №100 от 3 марта 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» (МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49»)

(место проведения проверки) (плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    201    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    201    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней/часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор: Магомедов Гаджиомар Гусейнович 3 марта 2017г. 10 час. 00 мин. *ГМ*  
(фамилия, инициалы, дата, время) (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «    » г. №   

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОАП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиев Шамиль Гаджиевич, эксперты не привлекаются  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор: Магомедов Гаджиомар Гусейнович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте учебного корпуса руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	Должное лицо




	горючих отходов с составлением соответствующего акта		
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки (акт не представлен)	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	Юридическое лицо
3	На объекте защиты отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Прил. А, табл. А1 СП 5.13130.2009	Юридическое лицо
4	На объекте защиты отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 84; СП 3.13130.2013 п. 3.1, табл. 2	Юридическое лицо
5	С этажа здания школы имеется один выход, что не соответствует требованиям пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СНиП 21.01.97* п. 6.12-6.14	Юридическое лицо
6	На территории здания школы отсутствует наружный противопожарный водосточник (гидрант, водоем)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; 127; СП 8.13130.2009 п. 8.6	Юридическое лицо
7	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в РФ: п. 20	Должностное лицо
8	План эвакуации не соответствует действующему ГОСТ Р 12.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	Должностное лицо


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

Нарушений не выявлено: -----



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Инспектор ОАП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Гаджиев Ш. Г.



«30» марта 2017г.


С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор:

Магомедов Гаджиомар Гусейнович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» марта 2017г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Копия Акта проверки направлена заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99